

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42

тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.В. Крыгина

18 апреля 2023 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0128/1 от 18 апреля 2023 года.

- | | |
|---|---|
| 1. Наименование, ИНН, адрес, телефон заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. (4243)45175 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставляемой информации заказчиком п. 2 п. 10. |
| 4. Наименование объекта исследования | Вода природная поверхностная |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Наименование пробы, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 11.04.2023 г. в 10 час. 15 мин., плотина реки Постовая, с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) пробы | 1,5л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 11.04.2023 г. в 11 час. 30 мин. |
| 12. Код пробы | 0316 д/б 23 |
| 13. Дата проведения испытаний | 11.04.2023 г. – 14.04.2023 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Производственный контроль по договору №126 от 29.12.2022 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, НВЧ КОЕ в 100 см ³	< 5	МУК 4.2.1884-04 п 2.8
Термотолерантные колиформные бактерии, НВЧ КОЕ в 100 см ³	< 5	МУК 4.2.1884-04 п 2.8
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1884-04 п 2.9
Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella, в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1884-04 п 2.10

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
помощник врача по общей гигиене



/ Е.Б. Шипицына /