

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликий район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликий район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области"
Сертификат: 34 76 1b 00 a4 af 57 9f 47 21 8b 73 13 52 0f 03
Руководитель ИЛЦ Крынина С.В.

С.В. Крынина

11 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1415/3 от 11 апреля 2024 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 08.04.2024 г., в 10 час. 30 мин., плотина реки «Постовая», с.
Дузэ, Александровск-Сахалинский район. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 08.04.2024 г. в 17 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1652 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 08.04.2024 г. – 11.04.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, НВЧ КОЕ/100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п. 13.4

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области"
Сертификат: 34 76 1b 00 a4 af 57 9f 47 21 8b 73 13 52 0f 03
Руководитель ИЛЦ Крынина С.В.

С.В. Крынина

11 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1415.1/3 от 11 апреля 2024 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 08.04.2024 г., в 10 час. 30 мин., плотина реки «Постовая», с.
Дуэ, Александровск-Сахалинский район. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 08.04.2024 г. в 17 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1652 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 08.04.2024 г. – 11.04.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

22 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1546/3 от 22 апреля 2024 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. тел.(424344)5175 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком, п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода водоёма 1 категории |
| 8. Дата, время и место отбора | 17.04.2024 г. в 10 час. 20 мин., плотина реки «Козулинка», г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термосумка (t °5 С) |

- 11. Дата и время поступления в ИЛЦ 17.04.2024 г. в 17 час. 30 мин.
- 12. Код образца (пробы) 1840 Д/Б24
- 13. Дата проведения испытаний 17.04.2024 г. – 20.04.2024 г.
- 14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
- 15. Дополнительные сведения -
- 16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	24	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области"
Сертификат: 34 76 1b 00 a4 af 57 9f 47 21 8b 73 13 52 0f 03
Руководитель ИЛЦ Крынина С.В.

С.В. Крынина

22 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1546.1/3 от 22 апреля 2024 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148,
ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский.
тел.(424344)5175 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет
ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информации Заказчиком, п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода водоёма 1 категории |
| 8. Дата, время и место отбора | 17.04.2024 г. в 10 час. 20 мин., плотина реки «Козулинка», г.
Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термосумка (t °5 C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 17.04.2024 г. в 17 час. 30 мин.
12. Код образца (пробы) 1840 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 17.04.2024 г. – 20.04.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

22 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1547.1/3 от 22 апреля 2024 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148,
ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский.
тел.(424344)5175 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет
ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информации Заказчиком, п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 17.04.2024 г. в 11 час. 15 мин., резервуар чистой воды
«Солдатская», г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская
область. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 0,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термосумка (t °5 С) |

11.

Дата и время поступления в ИЛЦ

17.04.2024 г. в 17 час. 30 мин.
12.

Код образца (пробы)

1841 Д/Б24
13.

Дата проведения испытаний

17.04.2024 г. – 18.04.2024 г.
14.

Основание для проведения испытаний

Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15.

Дополнительные сведения

-
16.

Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

22 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1549/3 от 22 апреля 2024 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. тел.(424344)5175 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией, ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком, п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 17.04.2024 г. в 10 час. 00 мин., резервуар чистой воды (РЧВ), с. Михайловка, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 0,5 л x 1 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термосумка (t °5 С) |

11.

Дата и время поступления в ИЛЦ

17.04.2024 г. в 17 час. 30 мин.
12.

Код образца (пробы)

1843 Д/Б24
13.

Дата проведения испытаний

17.04.2024 г. – 18.04.2024 г.
14.

Основание для проведения испытаний

Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15.

Дополнительные сведения

-
16.

Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Горожанкина И.А.