

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1008/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информации об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., с 08 час. 00 мин., до 10 час. 15 мин. РЧВ с.
Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь», Александровск-
Сахалинский район; РЧВ ул. Солдатская, г. Александровск-
Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в | 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин. |

И.ПЦ

12. Код образца (пробы) 1328 Д/Б25, 1329 Д/Б25, 1333 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025 г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ с. Михайловка, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1328 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

РЧВ «Сибирякова Падь», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1329 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

РЧВ ул. Солдатская, г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1333 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосисенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1008.1/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., с 08 час. 00 мин., до 10 час. 15 мин. РЧВ с Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь», Александровск-Сахалинский район; РЧВ ул. Солдатская, 13, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1328 Д/Б25, 1329 Д/Б25, 1333 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025 г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ с. Михайловка, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1328 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ²	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

РЧВ «Сибирякова Падь», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1329 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ²	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

РЧВ ул. Солдатская, 13, г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1333 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ²	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1009/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 00 мин., водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1330 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1330 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1009.1/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 00 мин., водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1330 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

*Водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский
(код пробы 1330 Д/Б25)*

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1010/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 30 мин., РЧВ «Очистных сооружений», г.
Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в
ИЛЦ | 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 1331 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025 г. – 12.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Очистных сооружений» г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1331 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1010.1/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 30 мин., РЧВ «Очистных сооружений», г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 1331 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025 г. – 12.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Очистных сооружений» г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1331 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1011/3 от 16 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 50 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 1332 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35 г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1332 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

16 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1011.1/3 от 16 апреля 2025 года

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. | Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. | НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. | Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. | Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. | Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. | Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. | Дата, время и место отбора | 10.04.2025г., в 09 час. 50 мин., водоразборная колонка, ул.
Бассейная, 35, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. | Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. | Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. | Дата и время поступления в
ИЛЦ | 10.04.2025 г. в 15 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 1332 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 10.04.2025г. – 11.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35 г. Александровск-Сахалинский (код пробы 1332 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

28 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1156/3 от 28 апреля 2025 года

- | | |
|--|---|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 16.04.2025 г., с 09 час. 45 мин. до 11 час. 00 мин., плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район; плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район; Плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 1,5л. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 16.04.2025 г. в 16 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1415 Д/Б25, 1416 Д/Б25, 1417 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 16.04.2025г. – 19.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1415 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1416 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1417 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

28 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1156.1/3 от 28 апреля 2025 года

- | | |
|--|---|
| 1. Информации о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 16.04.2025 г., с 09 час. 45 мин. до 11 час. 00 мин., плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район; плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район; Плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 1,5л. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 16.04.2025 г. в 16 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 1415 Д/Б25, 1416 Д/Б25, 1417 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 16.04.2025г. – 19.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Постовая», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1415 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1416 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район (код пробы 1417 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.


Адрес места осуществления деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

28 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1157/3 от 28 апреля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»
Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 16.04.2025 г., в 11 час. 50 мин., РЧВ ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5л. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 16.04.2025 г. в 16 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 1418 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 16.04.2025г. – 18.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1418 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6
Колифаги БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

28 апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1157.1/3 от 28 апреля 2025 года

1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон	ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.
2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)	Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»
3. ИД на методы отбора образцов (проб)	ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10
4. Наименование объекта испытаний	Вода питьевая
5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)	-
6. Дата изготовления и срок хранения (годности)	-
7. Наименование образца испытаний, объем партии	Вода питьевая
8. Дата, время и место отбора	16.04.2025 г., в 11 час. 50 мин., РЧВ ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район
9. Объем (масса) образца (пробы)	1 проба по 0,5л.
10. Условия транспортировки	Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)
11. Дата и время поступления в ИЛЦ	16.04.2025 г. в 16 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы)	1418 Д/Б25

13. Дата проведения испытаний 16.04.2025г. – 18.04.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Р¹В ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 1418 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.