

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1482/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 35 мин., РЧВ «Очистных сооружений», г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

12. Код образца (пробы) 2000 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 22.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1482.1/3 от 26мая 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 35 мин., РЧВ «Очистных сооружений», г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

12. Код образца (пробы) 2000 Д/В25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 22.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1483/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканальремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканальремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 20 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1483/3 от 26 мая 2025 года

стр. 2 из 2

ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 2001 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ²	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосненко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1483.1/3 от 26 мая 2025 года

- | | | | |
|-----|--|--|-----|
| 1. | Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. | ул. |
| 2. | Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой». | |
| 3. | НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 | |
| 4. | Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая | |
| 5. | Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - | |
| 6. | Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - | |
| 7. | Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая | |
| 8. | Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 20 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35, г. Александровск-Сахалинский | ул. |
| 9. | Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л | |
| 10. | Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) | |
| 11. | Дата и время поступления в
ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. | |

12. Код образца (пробы) 2001 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликий район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликий район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1485/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. ИД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 05 мин., водопроводный кран в
помещении водораздатки на территории стадиона, г.
Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 2003 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1485.1/3 от 26 мая 2025 года

- | | | |
|---|--|-----|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148,
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. | ул. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» | |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 | |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая | |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - | |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - | |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая | |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 10 час. 05 мин., водопроводный кран в
помещении водораздатки на территории стадиона, г.
Александровск-Сахалинский | г. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 проба по 0,5 л | |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) | |
| 11. Дата и время поступления в
ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. | |

12. Код образца (пробы) 2003 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1486/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|---|--|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10 |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 09 час. 30 мин., РЧВ «Сибирякова Падь»,
Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в
ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

12. Код образца (пробы) 2004 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликинский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликинский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1486.1/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 09 час. 30 мин., РЧВ «Сибирякова Падь», Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |
| 12. Код образца (пробы) | 2004 Д/Б25 |

13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1487/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 09 час. 30 мин., до 10 час. 15 мин. РЧВ с, Михайловка, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 2005 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Спores сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ²	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на
то ИЛЦ.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

26 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1487.1/3 от 26 мая 2025 года

- | | |
|--|---|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водокавалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должности) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водокавалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2-п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 20.05.2025г., в 09 час. 50 мин., до 10 час. 15 мин. РЧВ с. Михайловка, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 1 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 3°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 20.05.2025 г. в 14 час. 30 мин. |

12. Код образца (пробы) 2005 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 20.05.2025 г. – 21.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору №02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ²	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сканирован или перепечатан) без разрешения на
то ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

02 июня 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1549/3 от 02 июня 2025 года

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, 8(42434)-4-51-75. | ул. тел. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» | |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10 | |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная | |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - | |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - | |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода речная | |
| 8. Дата, время и место отбора | 26.05.2025 г., с 09 час. 35 мин. до 11 час. 05 мин., плотина реки «Постовая», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район; плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район; плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район | |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 1,5л. | |

10. Условия транспортировки Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)
11. Дата и время поступления в ИЛЦ 26.05.2025 г. в 15 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 2091 Д/Б25, 2092 Д/Б25, 2093 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 26.05.2025г. – 28.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 2091 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 2092 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Плотина ручья «Безымянный», Александровск-Сахалинский район (код пробы 2093 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ



Л.В. Школа

02 июня 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1549.1/3 от 02 июня 2025 года

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1. Информация о заказчике:
наименование, ИНН, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148,
Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский,
8(42434)-4-51-75. | ул.
тел. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О.,
должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой» | |
| 3. ИД на методы отбора образцов
(проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик.
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность
предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 | |
| 4. Наименование объекта
испытаний | Вода природная поверхностная | |
| 5. Информация об изготовителе:
наименование, адрес
(юридический, в т.ч.
фактический) | - | |
| 6. Дата изготовления и срок
хранения (годности) | - | |
| 7. Наименование образца
испытаний, объем партии | Вода речная | |
| 8. Дата, время и место отбора | 26.05.2025 г., с 09 час. 35 мин. до 11 час. 05 мин., плотина реки
«Постовая», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район;
плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский
район; плотина ручья «Безыманный», Александровск-
Сахалинский район | |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 3 пробы по 1,5л. | |

10. Условия транспортировки Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)
11. Дата и время поступления в ИЛЦ 26.05.2025 г. в 15 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 2091 Д/Б25, 2092 Д/Б25, 2093 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 26.05.2025г. – 28.05.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 2091 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 2092 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Плотина ручья «Безмянный», Александровск-Сахалинский район (код пробы 2093 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E. coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	< 5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.